

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（市原市所管分）】

法第7条第1号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成27年12月末のもの

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	市原市市民会館（会議室棟）	千葉県市原市惣社1-1-1	事務所	避難場所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{so}=1.00$ $C_{TU} \cdot S_D=0.72$ ($I_{so}=0.70, Z \cdot G \cdot U=1.0$)	耐震改修	平成27年5月 ～ 平成28年6月	-
2	市原市消防局庁舎	千葉県市原市国分寺台中 央1-1-1	消防署	防災拠点	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{so}=1.03$ $C_{TU} \cdot S_D=0.47$ ($I_{so}=0.90, Z \cdot G \cdot U=1.5$)	耐震改修	平成27年10月 ～ 平成29年3月	-
3	市原市五井消防署	千葉県市原市五井5500-1	消防署	防災拠点	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{so}=1.00$ $C_{TU} \cdot S_D=0.93$ ($I_{so}=0.90, Z \cdot G \cdot U=1.5$)	耐震改修	平成27年6月 ～ 平成28年1月	-